

Gemeindewerke Nüdlingen

Bezugsjahr: 2021**Veröffentlichungen nach StromNZV***Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	3.608 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	0 kW
	Summenlast der Netzverluste	132 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	1.471 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	5.437.194 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	2.046.164 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	
<i>Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)</i>		
Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.		