Längsschnitt Häusler Weg
Regenwasser



		19RW-05	19RW-04	19RW-03	19RW-02	19RW-01	Graben-einlauf
Haltungsbezeichnung		Sammler 19RW					
Straße		Häusler Weg					
Haltungslänge	m		10.00	12.00	55.00	46.00	8.00
Durchmesser	mm	DN 300					
Sohlgefälle	o/oo		30 o/oo		95 o/oo	49 o/oo	155 o/oo
Q max	l/s						
Q voll	l/s		170		303	217	387
v voll	m/s		2.41		4.29	3.08	5.48
OK Gelände	m NN	321.74	322.12	323.34	327.71	329.88	330.48
Einbautiefe	m	1.60	1.68	2.54	1.68	1.60	0.96
Rohrsohle	m NN	320.14	320.44	320.80	326.03	328.28	329.52

Längsschnitt Weg C
Regenwasser



		19RW-03	21RW-01
Haltungsbezeichnung		Sammler 21RW	
Straße		Weg C	
Haltungslänge	m	24.00	
Durchmesser	mm	DN 300	
Sohlgefälle	o/oo	10 o/oo	
Q max	l/s		
Q voll	l/s	98	
v voll	m/s	1.39	
OK Gelände	m NN	323.34	322.65
Einbautiefe	m	2.37	1.60
Rohrsohle	m NN	320.80	321.05

7.

e	
d	
c	
b	
a	

INGENIEURBÜRO
HOSSFELD & FISCHER
BERATENDE INGENIEURE
Abwasserentsorgung • Abwasserbehandlung • Wasserversorgung • Wasseraufbereitung • Bauleitplanung • Verkehrsanlagen • Vermessung • Tragwerksplanung
Geographisches Informationssystem GIS • Abfallaufbereitung • Sicherheitskoordination • Private Sachverständige der Wasserwirtschaft • Vorbeugender Brandschutz
WENDELINUSSTRASSE 24
97688 BAD KISSINGEN
TELEFON (0971) 72 88-0
TELEFAX (0971) 72 88-22
Internet: www.HundF.de
E-Mail: info@HundF.de

Gemeinde Nüdlingen

Gemeindeteil Haard
Baugebiet "Häusler Weg II" - Entwurfsplanung

Längsschnitt Regenwasser — Häusler Weg, Weg C

Maßstab:	Zeichnungs-Nr.:	gezeichnet:
1 : 500/50	070 2083 231	02.09.2011 HUH/Vo
Entwurfsverfasser:	Bauherr:	

Bei Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist das Büro HOSSFELD & FISCHER als Urheber auf dem Plan zu vermerken.