

Gemeindewerke Nüdlingen

Bezugsjahr: 2018

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	7,0	25,0	km
	Freileitung	0,0	0,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			0 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		5.111.836	4.833.951	6.351.195 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		0	2	1599
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			0
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			0,00 km²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			0,00 km²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,94%	1,04%	2,60%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	48.246	50.219	164.953	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			263.418	kWh
	Kosten der Verlustenergie			10.747,45 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			40,80 €/MWh	