

Netzverluste VNB Gemeindewerke Nüdlingen

Basisjahr 2014

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,76%	1,92%	4,81%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	94.693	97.589	299.186	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			491.468	kWh
	Kosten der Verlustenergie			32.363,17 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			65,85	€/MWh
