

Gemeindewerke Nüdlingen

Bezugsjahr: 2015

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	20,0	108,0	km	
	Freileitung	0,0	0,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			0 kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		5.122.576	5.036.854	6.294.855	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		13	15	1673	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.317	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			1,44	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			21,70	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,56%	1,70%	4,25%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	83.349	85.722	267.829	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			436.900	kWh
	Kosten der Verlustenergie			17.733,77	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			40,59	€/MWh